Aprenda más acerca de

VÁLVULAS DE EXCESO DE FLUJO

¿QUÉ ES UNA EFV?

Una válvula de exceso de flujo, (EFV, por sus siglas en inglés) es un dispositivo que cortar y restringir automáticamente el flujo de gas natural si la tubería subterránea es rota, cortada completamente o desgarrada. Tales daños normalmente son resultado de algún tipo de excavación o cavar. Una EFV también puede restringir el flujo si está dañado el medidor. Este daño suele ser el resultado de un impacto de vehículo o, en raras ocasiones, de una carga grande de nieve.

¿DONDE ESTÁ INSTALADA UNA EFV?

La EFV está instalada en la tubería de servicio que se extiende bajo tierra entre la línea principal de gas (que generalmente se encuentra en o cerca de la calle, callejón, o servidumbre) y el medidor de Southwest Gas en la propiedad del cliente.

¿QUÉ HACE UNA EFV?

Debido a que la EFV restringe el flujo de gas, reduce el potencial de daños a las propiedades relacionadas con el fuego, lesiones personales y muerte. La instalación de una EFV no protegerá contra el mal funcionamiento de enseres del cliente o fugas de gas en la línea en la propiedad del cliente, pequeños agujeros en la tubería subterránea, o fugas pequeñas del medidor de gas. Una EFV no puede proteger contra el daño a las tuberías por terremotos o inundaciones. También es importante comprender que una EFV no corta el flujo de gas completamente. Algunas fugas todavía podrían ocurrir y dar como resultado una condición peligrosa. Cualquier persona realizando una excavación es responsable de ponerse en contacto de inmediato con Southwest Gas para informar de cualquier daño a las instalaciones de gas.

¿TIENE UNA EFV MI SERVICIO?

Southwest Gas ha instalado EFVs en la mayoría de las líneas de servicio nuevas o reemplazadas construidas después de junio de 2008. Si usted desea una estimación de costo para que se le instale una EFV en su residencia o si gustaría saber si ya cuenta con una EFV, póngase en contacto con los Especialistas de Energía al 1-800-654-2765 para obtener más información. Dado que la EFV se instalará en la tubería de Southwest Gas, sólo Southwest Gas o sus contratistas aprobados pueden realizar la instalación.