

Información de seguridad


Sobre el Gas Natural

Perforaciones Transversales y Protecciones de Trabajos de Drenaje

Las “Perforaciones Transversales” son Tuberías de Gas Natural que entrecruzan Tuberías de Drenaje o de Fosas Sépticas

Por muchos años, los servicios públicos en todo el país han instalado tuberías de gas perforando bajo tierra en lugar de excavar zanjas y así evitar romper innecesariamente la pavimentación y los paisajes. Las “Perforaciones Transversales” ocurren cuando una tubería nueva se instala inadvertidamente pasando por una tubería de drenaje o de fosa séptica ya existentes.

Esto rara vez ocurre y no genera peligros, siempre y cuando la tubería de gas natural quede intacta. Sin embargo, si una tubería de gas natural se corta o se daña al estar usando un dispositivo para desazolver o destapar las tuberías, se puede crear un grave peligro. Este daño puede causar una fuga de gas natural que podría provocar un incendio o una explosión, y posiblemente causar lesiones o hasta la muerte a las personas que están realizando el trabajo de destapar las tuberías de drenaje y a las estructuras conectadas a las tuberías de drenaje o sépticas.



¿Siente una Obstrucción?

Si comienza a desazolvar un drenaje o una tubería séptica y siente o ve alguna obstrucción o tope, pero aún no ha penetrado, llame a los números de emergencia de Southwest Gas de su área, al teléfono **877-860-6020** y **presione el "9"** para que lo atiendan de inmediato. Un representante de Southwest Gas estará ahí lo más pronto posible para asegurar que no ha sido dañada una tubería de gas. No hay ningún cargo por este servicio.

Aprenda a Reconocer y Responder a una Emergencia de Gas

ACTÚE DE INMEDIATO SI ENCUENTRA CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES SEÑALES CUANDO LIMPIE UNA TUBERÍA DE DRENAJE CON UN DISPOSITIVO PARA DESTAPAR CAÑOS O TUBERÍAS SÉPTICAS:

- Al momento de estar realizando la limpieza o en el interior del edificio donde está la red de drenaje o la tubería séptica, se presenta un olor a gas natural parecido al azufre, similar al olor a huevos podridos, aunque el olor sea leve o momentáneo.
- Se ven burbujas en agua estancada o en la taza del inodoro.

SI SE PRESENTAN ESTAS SEÑALES:

- Inmediatamente deje de trabajar.
- Evacúe a todas las personas fuera del establecimiento y dejen las puertas abiertas al salir.
- Desde un lugar seguro, llame de inmediato al 911 y a Southwest Gas al teléfono 877-860-6020, de día o de noche. Un representante de Southwest Gas estará ahí lo más pronto posible.
- No utilice puertas automáticas ni encienda o apague ningún interruptor eléctrico, termostatos o controles de aparatos.
- No fume ni use encendedores o cerillos, o haga algo que pueda generar una chispa.



Para saber más sobre la seguridad en las perforaciones transversales, visite swgas.com/safety



SOUTHWEST GAS

Para obtener más información acerca de la seguridad con gas natural, incluyendo el reconocimiento de los riesgos y las acciones de emergencia, consulte nuestra Hoja de Datos de Seguridad (SDS). Para obtener nuestros SDS llame al teléfono **877-860-6020** o **visite swgas.com/safety**.

